

# クラゲ搬送用装置

夏場クラゲの大発生により、発電所等の取水口が詰まることがあります。このクラゲはネットコンベヤで取水口横のピットへ上げられますが、その量の多い時は、ピットの清掃が間に合わず、クラゲがピットからあふれてしまいます。本装置は、このクラゲをピットから捨て場へ搬送するために利用されています。



吸引部



設置例

## 構成機器

- 連続吸排機 CD-20VW
- 真空発生装置 EL-75SV
- コンプレッサー 75kW相当
- アタッチメント (複数台設置可能)

## 標準能力

- 処理量 約30m<sup>3</sup>/h
- 吸引距離 約150m
- 圧送距離 約1,000m

## ■システム図

